

Strona internetowa:

[www.zbm.suwalki.pl](http://www.zbm.suwalki.pl)

Dotyczy: demontażu, zakupu i montażu fabrycznie nowych wodomierzy, zaworów zwrotnych (600 sztuk) i ciepłomierzy (236 sztuk) w lokalach komunalnych (mieszkalnych i użytkowych) administrowanych przez Zarząd Budynków Mieszkalnych w Suwałkach.

W dniu 13 sierpnia 2015 roku wpłynęło do Zamawiającego zapytanie od wykonawcy dotyczące wyjaśnienia treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia j.n.:

**Zapytanie:**

Podana jest informacja o progu rozruchu nie większym niż 2.5 l/h, czy informacja jest słuszna?

**Odpowiedź:**

Minimalny strumień objętości dla wodomierza JS-06 wynosi:

- zabudowa pozioma - 0,012 m<sup>3</sup>/h,
- zabudowa pionowa – 0,024 m<sup>3</sup>/h.

ZASTĘPCA DYREKTORA

Wiesław Lange

/-/ podpis nieczytelny